

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"
Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области



Общая информация

Тип КНМ: Внеплановая проверка
Форма КНМ: Выездная
Тип субъекта: ЮЛ/ИП
Вид государственного контроля (надзора):
Федеральный государственный пожарный надзор
Дата начала КНМ: 02.04.2018
Дата окончания КНМ: 27.04.2018
Месяц проведения КНМ: апрель
Срок проведения (дней):
Срок проведения (часов):

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о проведении КНМ №: 15 от 20.03.2018

Распоряжение/приказ руководителя органа контроля о продлении сроков проведения КНМ №: от

Цели, задачи, предмет КНМ:

контроль за исполнением предписания ГПН об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Основание регистрации КНМ:

№ п/п	Основание
1.	1.2.1 Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. Без уведомления – Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами

Правовые основания проведения КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения КНМ:

№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
1.	Анализ представленных документов необходимых для проведения проверки; провести визуальный осмотр объектов надзора с целью оценки соответствия объектов требованиям пожарной безопасности, установить уровень знания требований пожарной безопасности; подготовить документы (акт проверки, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности) по результатам проведенного визуального осмотра и анализа документов.		

Обязательные требования, подлежащие проверке

Информация об органе контроля

Наименование органа контроля:

Главное управление МЧС России по Саратовской области

Наименование органа контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ проводится совместно:

Указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функции):

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Функция
1.	№10001495160 Осуществление надзора за выполнением требований пожарной безопасности

Уполномоченные на проведение КНМ, а также эксперты, представители экспертных организаций, привлекаемых к проведению КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.			

Информация об органе прокуратуры

Информация об органе прокуратуры:

Саратовская область, Прокуратура Саратовской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры:

Решение по заявлению: Согласовано на основании приказа № от

Основания отказа:

Дата вынесения решения о согласовании проведения КНМ:

Место вынесения решения:

ФИО подписанта:

Должность подписанта:

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"

ОГРН: 1026401732114

ИНН: 6442008688

Категория риска: Значительный риск (3 класс)

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Объекты проведения КНМ:

№ п/п	Местонахождение	Тип места	Тип объекта проведения	Категория риска	Вид государственного контроля (надзора)
1.	саратовская область г.Красноармейск к улица Кондакова, 52	Место нахождения юридического лица	Иное		
2.	саратовская область г.Красноармейск к улица Кондакова, 52	Место фактического осуществления деятельности	Иное		

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении КНМ:

Способ уведомления: Лично **Дата уведомления:** 20.03.2018

Сведения о причинах невозможности проведения КНМ:

Результат №1

Объект проведения КНМ:

саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Дата и время составления акта о проведении КНМ: 06.04.2018 10:00:00

Место составления акта о проведении КНМ: ОНД и ПР по Красноармейскому району

Тип места: Иное

Дата и время проведения КНМ: 06.04.2018 10:00:00

Продолжительность проведения КНМ:

Дней: 5

Часов:

ФИО и должность должностных лиц, проводивших КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип проверяющего
1.	подполковник внутренней службы Самойлов Сергей Сергеевич	начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красноармейскому району Саратовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области	Проверяющий

ФИО и должность руководителя, иного должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении КНМ:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Должность	Тип представителя
1.	Толкачева Татьяна Владимировна	Директор	Представитель

№ п/п	Тип сведений о результате	Сведения о результате
1.		

Нарушение №1

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Сведения о выявленных нарушениях: не обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) Правила противопожарного режима в РФ п.63

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	не обеспечивается проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре) Правила противопожарного режима в РФ п.63

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.	Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц	ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ

Нарушение №2

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств, противопожарной защиты объекта Правила противопожарного режима в РФ п.61

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	отсутствует акт проверки работоспособности систем и средств, противопожарной защиты объекта Правила противопожарного режима в РФ п.61

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №3

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. Правила противопожарного режима в РФ п.21

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	не осуществляется проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год Правила противопожарного режима в РФ п.21

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №4

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: в здании эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции Правила противопожарного режима в РФ п. 42 а)

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	в здании эксплуатируются электропровода с видимыми нарушениями изоляции Правила противопожарного режима в РФ п. 42 а)

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №5

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (люк в чердачное помещение не противопожарный) СНиП 21-01-97* п. 7.4, 8.4

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарным и преградами (люк в чердачное помещение не противопожарный) СНиП 21-01-97* п. 7.4, 8.4

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №6

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь в складское помещение не противопожарная) СНиП 21-01-97* п. 7.4, 8.4

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающей конструкцией с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарным и преградами (дверь в складское помещение не противопожарная) СНиП 21-01-97* п. 7.4, 8.4

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		

Нарушение №7

Результат: саратовская область г.Красноармейск улица Кондакова, 52

Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

Характер выявленного нарушения: Сведения о нарушении

Сведения о выявленных нарушениях: не обеспечивается наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в РФ п. 20

Положение нарушенного правового акта:

№ п/п	Документ	Раздел документа
1.		

Сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда:

Мероприятие по контролю
№ 641800224493 от 02.04.2018

Статус проверки: Завершено
Проверяемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР
ТВОРЧЕСТВА, ОТДЫХА, ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА"



Орган контроля: Главное управление МЧС России по Саратовской области

№ п/п	Реквизиты предписания	Дата вынесения предписания	Срок исполнения предписания	Содержание предписания
1.	15/1/1	06.04.2018	06.05.2019	не обеспечивается наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правила противопожарного режима в РФ п. 20

Сведения о мерах, принятых по результатам КНМ:

№ п/п	Тип судебных сведений	Сведения о нарушении
1.		