Профилактическое мероприятие
№ 64220061000201837362 от 13.04.2022

Статус мероприятия: Завершено

Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА,ОТДЫХА,ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 05.04.2022
Сертификат: 59 58 02 03 99 68 10 96 56 14 77 90 76 38 67 67 62 55 97 31 49 98 80
Выдан: Федеральное казначейство
Владелец: Самойлов Сергей Сергеевич, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ\,ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 21.06.2021 по 21.09.2022

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 13.04.2022 **Дата окончания:** 13.04.2022

Место проведения профилактического мероприятия: 412800, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОАРМЕЙСК, УЛИЦА КОНДАКОВА, 52

Основания проведения профилактических мероприятий

1. 5.0.3 (ФЗ 248) В связи с отношением объектов контроля к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА,ОТДЫХА,ТУРИЗМА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ГОРОДА КРАСНОАРМЕЙСКА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА КОНДАКОВА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6442008688

Профилактическое мероприятие № 64220061000201837362 от 13.04.2022

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026401732114

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 412800, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД КРАСНОАРМЕЙСК, УЛИЦА КОНДАКОВА, 52,
   Тип объекта: Производственные объекты
   Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
   Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
   Класс опасности: Не применяется

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Самойлов С.С. главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

Наличие уведомления: Да **Дата уведомления:** 05.04.2022

1. Дата уведомления: 05.04.2022

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие
№ 64220061000201837362 от 13.04.2022

Результат профилактического мероприятия: В ходе профилактической беседы разъяснены и понятны требования пожарной безопасности, касающиеся необходимости содержания в исправном состоянии автоматических средств противопожарной защиты, наличия на объекте исправных первичных средств пожаротушения, требования пожарной безопасности к путям эвакуации, в том числе запрете размещения мебели, оборудования и других предметов на путях эвакуации, а также установке запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
В ходе беседы доведен и понятен запрет на эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия, запрет использования розеток, рубильников, других электроустановочных изделий с повреждениями, запрет на эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, запрет использования электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией, а также запрет использования нестандартных (самодельных) электрических электронагревательных приборов и удлинителей для питания электроприборов и использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого замыкания, запрет на прокладку электрической проводки по горючему основанию либо нанесения (наклеивание) горючих материалов на электрическую проводку, запрет оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Проведено информирование о запрете оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
Осуществлено информирование о запрете курения и разведения открытого огня на территории и в помещениях организации.
Рассмотрен вопрос, налагающий запрет на проведение перед началом или во время нахождения людей на объекте огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ.
До сведения доведена информация о допуске к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности (противопожарного инструктажа), в том числе, по вопросам, указанным в настоящем листе профилактической беседы.